

Договор № 06
на выполнение работ по противопожарным мероприятиям

г.Шымкент

"23" января 2025г.

ТОО «Оңтүстік Барысы», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Махамбетова Жанмурат Мырзабекович, действующего на основании Устава и ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли", в заведующая Абдиевой Шолпан Галымовной, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания работ/услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать работы/услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие работы: **по проведению аудита в области пожарной безопасности**, именуемые в дальнейшем "Работы/Услуги".

1.3. Работы/Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Работы/Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Работы/Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Работ/Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 30 дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 15 дней с момента подписания акт выполненных работ/услуг.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет: **150 000 (сто пятьдесят тысяч тенге)**.

3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре в течение 15 дней после оказания Исполнителем Услуг в полном объеме, на основании Акта оказанных услуги предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета на оплату.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Работ/Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение срока оплаты Работ/Услуг, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РК.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: наводнения, пожары, войны, революции, национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или иных обязательных к исполнению актов. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, сотрудников, агентов, а также аффилированных лиц.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их воздействию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х суток, путем вручения либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств или сообщения по факсимильной связи или по электронной почте с одного из адресов электронной почты, указанных в Договоре. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют отправлению такого уведомления, оно должно быть отправлено в рабочий день, следующий за днем окончания воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору приостанавливается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется с даты их прекращения. Соответственно, настоящим Стороны подтверждают, что без дополнительного соглашения между Сторонами, обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства Сторон по Договору, а лишь приостанавливают сроки для их исполнения и по окончании воздействия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение обязательств по Договору в соответствии и на условиях, изложенных в нем.

5.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы служит свидетельство, выданное компетентным органом, организацией, авиаперевозчиком, транспортной организацией. В случае, если наличие обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия.

5.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) суток, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически оказанные услуги, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой Стороны. При воздействии обстоятельств непреодолимой силы Стороны, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

6. Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта (договора) либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности подлежат окончательному урегулированию. (По договоренности сторон, местом разбирательства можно выбрать и другие суды, которые уполномоченные рассматривать споры между субъектами предпринимательства и т.д.).

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут, как по соглашению Сторон, так и по инициативе одной из Сторон. Сторона, инициирующая расторжение Договора, должна за 15 календарных дней до предполагаемого расторжения письменно известить другую Сторону о своих намерениях. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, инициирующая расторжение выплачивает противоположной Стороне все возможные убытки, вызванные досрочным расторжением Договора. Договор считается расторгнутым, при условии, что Стороны заключат соответствующее соглашение о расторжении и полностью исполнят все свои обязательства, взятые ими по Договору, включая финансовые.

7.4. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года включительно, а в части взаиморасчетов и предоставления гарантии – до их полного завершения.

7.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли"
БИН: 160540021874
ИИК: KZ2994815KZT22031569
БИК: EURIKZKA
Банк: АО "Евразийский Банк"
Кбе: 17
Адрес: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, дом, №80

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «Оңтүстік Барысы»
БИН: 151240019416
ИИК: KZ68998STB0000308070
БИК: TSESKZKA
Банк: АО «First Heartland Jusan Bank»
Кбе: 17
Адрес: КР, г.Шымкент, мкр.Нурсат, д.161 кв.4



Абдиева Ш.Г.



Махамбетов Ж.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р - 1

ИИН/БИН

160540021874

151240019416

Заказчик ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли",
Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, дом, №80

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО «Оңтүстік Барысы»,

г.Шымкент мкр.Нурсат, д.161 кв.4

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Основание: Договор №06 от 27.01.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
6	27.01.2025г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество стран)** (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по проведению аудита в области пожарной безопасности			одна услуга	1	150 000	150 000
Итого						х	150 000

Приложение: Перечень документации, в том числе вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Сдал (подпись) директор/ Махамбетов Ж.М.
подпись расшифровка подписи



Принял (Заказчик) Subyt
должность подпись расшифровка подписи



Дата подписания (принятия) работ (услуг)

**Акт выполненных работ
по обслуживанию системы пожарной сигнализации**

с.Куркелес

от «25» января 2025г.

Комиссия, в составе:

Заказчик: ТОО «Детский ясли-сад «Эсет-Эли», в лице заведующей Абдиевой Шолпан Галымовной

Подрядчик: ИП «Комплекс противопожарных услуг», в лице директора Юн Татьяны Алексеевной

Основание: Договор №14 от 23.01.2025 г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленных в детский сад на объекте заказчика – ТОО «Детский ясли-сад «Эсет-Эли», расположенного по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Туримова, дом, №80

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Выявленные в процессе комплексного опробования, неисправности, дефекты устранены. Система автоматической пожарной сигнализации функционирует в исправном состоянии.

Работы выполнены в полном объеме, с надлежащим качеством.

К качеству выполненных работ «Заказчик» претензии не имеет.

Комиссия:

Заказчик:

Подрядчик:



ДОГОВОР №14
на оказание услуг по техническому обслуживанию и системы автоматической
пожарной сигнализации

г.Шымкент

«23» января 2025г.

ТОО «Детский ясли-сад «Әсет-Әли», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующей Абдиевой Шолпан Галымовной, действующего на основании Устава, с одной стороны и ИП «Комплекс противопожарных услуг» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Юн Татьяны Алексеевны, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя за №0008493 серии 5824 от 25.05.2012г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению услуг по техническому обслуживанию и системы автоматической пожарной сигнализации (далее - ПС), включающие в себя текущий ремонт ПС на ТОО «Детский ясли-сад «Әсет-Әли» (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги на условиях Договора.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем за свой риск, имеющимися силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и оборудованием в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта установок, указанным в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Основные объемы Услуг приведены в Техническом задании Заказчика (Приложение № 2 к Договору).

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. Работоспособность установок после проведения технического обслуживания или ремонта проверяется Заказчиком, после чего стороны подписывают Акт оказанных услуг, заполняют "Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту" в установленном порядке, и заверяют записи подписями уполномоченных представителей Сторон.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию и системы автоматической пожарной сигнализации по Договору составляет общая стоимость 40 000 (сорок тысяч) тенге, без НДС, является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора, и включает в себя:

3.2. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, после подписания Сторонами акта оказанных услуг (с указанием в них фактических объемов оказанных Услуг), предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), по форме согласно Приложению № 4 к Договору и счета-фактуры (с указанием в нем номера и даты заключения Договора). Акт оказанных услуг и счет-фактура предоставляются Исполнителем до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.4. Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, предоставления Исполнителем окончательного расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг по Договору и подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по оказанным Услугам и произведенным платежам.

3.5. Ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. переносить по согласованию с Заказчиком сроки оказания Услуг в случае опасности возникновения аварийных ситуаций на оборудовании Заказчика немедленно выводить его из работы без согласования с Заказчиком и с последующим уведомлением;

4.1.2. по письменному согласованию с Заказчиком воспользоваться услугами сторонних организаций для выполнения определенного вида работ во исполнение своих обязательств по Договору;

4.1.3. разрабатывать проекты производства работ, технологические карты и другую документацию, необходимую для определения порядка выполнения технического обслуживания установок.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. проводить техническое обслуживание и ремонт в полном объеме, в установленные Договором сроки;

4.2.2. обеспечивать прибытие персонала на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение 72 часов, без учета выходных и праздничных дней;

4.2.3. проводить техническое обслуживание и ремонт в присутствии представителей Заказчика персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

4.2.4. соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на объекте Заказчика;

4.2.5. информировать Заказчика о нарушениях в работе оборудования, переданного на техническое обслуживание;

4.2.6. в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и иными нормативно-техническими документами поддерживать работоспособное состояние оборудования путем своевременного проведения регламентных работ, профилактических проверок и испытаний;

4.2.7. ежемесячно до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Клиенту подписанный со своей стороны акт оказанных услуг, составленный по форме в соответствии с Приложением № 3 к Договору, и счет - фактуру за оказанные Услуги согласно условиям Договора для проведения взаиморасчетов;

4.2.8. ежеквартально до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Клиенту подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов;

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. контролировать фактический объем и качество Услуг, оказываемых Исполнителем;

4.3.2. переносить по согласованию с Исполнителем сроки оказания Услуг;

4.3.3. производить оплату после надлежащего оказания Услуг Исполнителем, только после подписания соответствующего акта оказанных Услуг;

4.3.4. запрашивать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. осуществлять приемку подлежащим образом оказанных Услуг, подтверждая это подписью в "Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту";

4.4.2. оформлять допуски представителей Исполнителя для входа на территорию объекта;

4.4.3. инструктировать представителей Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте, обеспечивать средствами индивидуальной защиты;

4.4.4. создавать Исполнителю необходимые условия для хранения запасных инструментов и приспособлений, а также обеспечивать их сохранность;

4.4.5. представлять Исполнителю необходимую для оказания Услуг документацию.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств

непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иными административными вмешательствами со стороны Правительства, или какими-либо постановлениями, административными или иными ограничениями, оказывающими влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаниями административных или иных государственных органов, документами иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторонами, или иными обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Сторон.

Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору с предоставлением справки, выданной ОЮЛ «Союз торгово-промышленных палат Республики Казахстан» или другой уполномоченной организацией (органом).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) условий Договора согласно законодательству Республики Казахстан.

6.2. За нарушение сроков оказания Услуг Исполнителем Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы Договора.

6.3. В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно законодательству Республики Казахстан.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

9.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика с предварительным уведомлением Исполнителя не менее чем за 30 календарных дней.

9.3. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в 3-х дневный срок обо всех изменениях. В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, возлагаются на виновную Сторону.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а части взаиморасчетов до их полного завершения.

10.2. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.4. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 являются неотъемлемой частью Договора.

10.5. Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Детский ясли-сад «Әсет-Әли»
БИН: 160540021874
ИИК: KZ2994815KZT22031569
БИК: EURIKZKA
Банк: АО "Евразийский Банк"
Кбе: 17
Адрес: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, дом, №80

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП «Комплексе противопожарных услуг»
ИИН: 750421402532
ИИК: KZ84998STB0000322138
БИК: TSESKZKA
Банк: АО "First Heartland Jusan Bank"
Кбе: 19
Адрес: РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Алдиярова, д.64, кв(офис) 2

Заведующая

Абдиева Ш.Г.



Директор

Юн Т.А.



**График выполнения работ по обслуживанию системы
автоматической пожарной сигнализации**

Внешний осмотр основных частей системы (приёмно контрольных частей приборов, коммутаторов, шлейфов сигнализации, повреждений, коррозии, грязи, крочности крепления, наличия пломб, и т.д.	Ежеквартально
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей световой панели индикации и тд.	Ежеквартально
Контроль основного и резервного источников питания, и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.	Ежеквартально
Проверка работоспособности запасных частей системы.	Ежеквартально
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автономном режиме.	Ежеквартально
Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических или иных параметров требований технической документации.	Ежеквартально
Проверка работоспособности шлейфов.	Ежеквартально
Проверка работоспособности датчиков.	Ежеквартально

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Детский ясли-сад «Әсет-Әли»

Заведующая

 Абдиева Ш.Г.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП «Комплексе противопожарных услуг»



Юн Т.А.

ДОГОВОР №15

г.Шымкент

от «23» января 2025 г.

ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли" именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующая Абдиевой Шолпан Галымовной, и с другой стороны «Подрядчик» ИП «Комплексе противопожарных услуг» в лице директора Юн Татьяны Алексеевной, составили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется:

- Оказать услуги и работы, на объект заказчика – ТОО "Детский ясли сад" Әсет-Әли", расположенного по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, дом, №80:
- услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений с выдачей протокола лабораторных испытаний;
- услуги по замеру сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования;
- - оказать услуги по перезарядке порошковых огнетушителей марки ОП-5 в количестве 13 штуки;

2. Цена и общая стоимость договора.

2.1. Цена и общая стоимость включает в себя: транспортные расходы, а также прочие налоги взимаемые в связи с исполнением настоящего Договора.

2.2. Общая стоимость Договора составляет 119 000, 00 (сто девятнадцать тысяч тенге 00 тьин).

3. Права и обязанности сторон.

3.1. «Поставщик обязан: 3.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством;

3.1.2. Оказать услуги в объеме, представленным «Заказчиком» 3.2. «Заказчик» обязан: 3.2.1. Оплатить работы по цене, в порядке и в сроки, установленные в разделе –

4 настоящего Договора. 3.2.3. Проверять ход и качество работы выполненных «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность и без ущерба для работы.

4. Цена договора и порядок расчетов.

4.1. Оплата производится после подписания данного Договора 100% от общей стоимости услуг.

5. Ответственность сторон.

5.1. По окончании работ «Подрядчик» выдает «Заказчику» соответствующую документацию.

6. Порядок решения споров.

6.1. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - через судебные органы.

7. Заключительные положения.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями «Сторон», а также заключения дополнительного соглашения.

7.2. Все приложения к настоящему Договору составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его подписания.

7.4. Договор подписывается в г.Шымкент.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»

ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли "

БИН: 160540021874

ИИК: KZ2994815KZT22031569

БИК: EURKZKA

Банк: АО " Евразийский Банк "

Кбе: 17

Адрес: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Туримова, дом, №80

«Подрядчик»

ИП «Комплекс противопожарных услуг»

ИИН: 750421402532

ИИК: KZ84998STB0000322138

БИК: TSESKZKA

Банк: АО "First Heartland Jusan Bank"

Кбе: 19

Адрес: РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Алдиярова, д.64, кв(офис) 2

Заведующая

Директор



Абдиева Ш.Г.



Юн Т.А.

Перечень закупаемых товаров (работ/услуг)

№	Наименование	Заказчик	Ед изм	Кол - во	Цена за единицу, тенге	Сроки поставки, исп-я	Место поставки	Общая сумма, тенге
1	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений с выдачей протокола лабораторных испытаний	ТОО "Детский ясли сад " Эсет-Эли»	услуга	1	50 000,00	до 31.01.2025.	Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, дом, №80	50 000,00
2	Услуги по замеру сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования	ТОО "Детский ясли сад " Эсет-Эли»	услуга	1	30 000,00	до 31.01.2025.	Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, дом, №80	30 000,00
3	Услуги по перезарядке порошковых огнетушителей марки ОП-5	ТОО "Детский ясли сад " Эсет-Эли»	услуга	13	3 000,00	до 31.01.2025.	Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, дом, №80	39 000,00
Итого: (сто девятнадцать тенге 00 тьин)								119 000,00

«Заказчик»

ТОО "Детский ясли сад " Эсет-Эли "

Заведующая

Абдиева Ш.Г.



«Подрядчик»

ИП «Комплекс противопожарных услуг»

Юн Т.А



Форма Р - 1
ИИН/БИН

160540021874

750421402532

Заказчик
ТОО "Детский ясли сад "Эсет-Эли",
Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с. Куркелес,
ул. О.Турдыева, дом. №80
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель
ИП «Комплекс противопожарных услуг» - Юн Татьяна Алексеевна,
г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Алдиярова, д.64, кв(офис) 2
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Основание: Договор №15 от 23.01.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
14	27.01.2025г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)*** (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений с выдачей протокола лабораторных испытаний			услуга	1	50 000	
2	Услуги по замеру сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования			услуга	1	30 000	
3	Услуги по перезарядке порошковых огнетушителей марки ОП-5			услуга	13	3 000	
Итого						х	119 000

Приложение: Перечень документации, в том числе вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Стал (Исполнитель) Юн Т.А. подпись расшифровка подписи



Принял (Заказчик) Субур - подпись расшифровка подписи
Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____



Подрядчик:

Заказчик:

МП



ПРИЕМНЫЙ АКТ

огнезащитной обработки от «27» января 2025 г.

Мы, ниже подписавшиеся, исполнитель ИП «Комплекс противопожарных услуг» в лице директора Юн Татьяны Алексеевной, и заказчик ТОО «Детский ясли сад "Эсет-Эли"» в лице заведующей Абдиевой Шолпан Галымовной, составили настоящий акт на основании Договора №15 от 23 января 2025 года, о том, что бригада пропитчиков произвела обработку деревянных конструкции огнезащитным составом кровель здания на объекте заказчика – ТОО «Детский ясли сад "Эсет-Эли"», расположенного по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, дом, №80.

Общая площадь обработки: 500 м

Израсходовано материалов

для деревянных конструкции: «НЕГОРИН МС-Д» - по норме

Гарантийный срок: 1 год

Качество выполняемых работ - хорошо

Работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством.

К качеству выполненных работ «Заказчик» претензии не имеет.

Подписи сторон:

Заказчик:

Абдиева Ш.Г.

Подрядчик:

Юн Т.А.



**Акт
выполненных работ по перезарядке огнетушителей**

с.Куркелес

от «23» января 2025 г.

Подрядчик: ИП «Комплекс противопожарных услуг»

Заказчик: ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли"

Основание: Договор №15 от 23.01.2025 г.

№	Наименование	Единица измерения	Общее количество	Перезаряжено
1	Огнетушитель порошковый марки ОП-5	штука	13	13
	ИТОГО		13	13

**Работы выполнены в полном объеме с надлежащим качеством.
К качеству выполненных работ «Заказчик» претензии не имеет.**

Представитель заказчика:



Ш.Г. Абдиева - Абдиева Ш.Г.

Представитель подрядчика:



Юн Т.А.

Договор № 16
на услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

г. Шымкент

«23» января 2025г

ИП «Комплекс противопожарных услуг», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Юн Татьяны Алексеевны, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя за №0008493 серии 5824 от 25.05.2012г., **ТОО "Детский ясли сад "Эсет-Эли"** с одной стороны именуемого (-ой) в дальнейшем «**Заказчик**», в лице заведующий Абдиевой Шолпан Галымовной с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны**», а по отдельности - «**Сторона**», заключили настоящий договор на монтаж и дальнейшее сервисное обслуживание системы видеонаблюдения (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «**Заказчик**», поручает, а «**Подрядчик**» принимает на себя:

1.1.1. Обязанности по поставке, установке, наладке и передаче в пользование «**Заказчику**» системы видеонаблюдения (далее – Система) в комплектации, согласно п. 1.2., на объекте «**Заказчика**» (далее – Объект), расположенном по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турьмова, №80.

1.1.2. Обязательства по сервисному обслуживанию смонтированной Системы.

1.2. Наименование, количество, позиционная стоимость Системы и перечень материалов указываются в Спецификации (Приложение №1, Приложение №2), которая предварительно согласовывается «**Подрядчиком**» с «**Заказчиком**» и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2. Стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения по Договору составляет **общая стоимость 30 000 (тридцать тысяч) тенге, без НДС**, является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора, и включает в себя:

2.1. Все работы, указанные в п. 1.1.1. настоящего Договора, производятся «**Подрядчиком**» за свой счет и включают в себя все затраты, потери и расходы «**Подрядчика**», включая:

- транспортировку и поставку материалов, комплектующих и оборудования на Объект (включая погрузочно-разгрузочные работы) в объеме, предусмотренном п. 1.2 Договора, необходимом для надлежащего выполнения работ;
- монтаж Системы на Объекте;
- подключение Системы к статическому IP-адресу для организации мониторинга со а также реализация возможности он-лайн просмотра для через Internet;
- хранение, накладные расходы, прибыли, налоги и пошлины на импорт, понесенные «**Подрядчиком**» во время выполнения работ;
- расходы на производство всех видов работ, а также по всем видам инструментов и снаряжения, в том числе тестовые испытания и пуско-наладочные работы; но, не ограничиваясь ими.

2.2. Стоимость сервисного обслуживания по Договору.

2.3. Стоимость сервисного обслуживания Системы включает в себя плату за пользование оборудованием, входящим в состав Системы, один профилактический выезд в месяц для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и неограниченное количество сервисных выездов по заявкам, согласно спектру предоставляемого объема обслуживания (Приложение № 3).

2.6. Стоимость обслуживания Системы, указанная в п. 2.2. может быть изменена «**Подрядчиком**» в одностороннем порядке, в случае увеличения общего количества камер, входящих в состав Системы.

2.7. При увеличении стоимости материалов, комплектующих, инфляции, изменении в налогообложении и других объективных обстоятельствах, влекущих увеличение себестоимости работ, размер платы за сервисное обслуживание может быть увеличен «**Подрядчиком**» в одностороннем порядке. Предварительное уведомление о таком повышении производится «**Подрядчиком**» сообщением через СМИ, вывешиванием уведомления в подъезде, а также дополнительно может быть произведено через председателя или уполномоченное им лицо. При

или единоразовные повышенные ставки обслуживания Системы не может быть более чем на 20% и не чаще чем один раз в год, а также если по почте, или иным надлежащим способом, осуществляется соответствующий расчет «Полдротника» и обоснованная предоставление повышенные ставки обслуживания.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Полдротник» обязуется при получении «Заказчиком» уведомления Договором осуществлять все необходимые монтажные и пуско-наладочные работы в течение 90 (шестидесяти) дней с момента подписания уведомления Договором.

3.2. «Полдротник» имеет право допустить сдать работы, указанные в п. 3.1., на согласованный с «Заказчиком».

3.3. Завершающие работ, указанные в п. 3.1.1. Договора, их приемка и ввод в эксплуатацию комплектующей Системы считается подписанные Акт приема-передачи оборудования объектом «Сторонником». При этом от подписания кем-либо из «Сторон» об этом делается отметка. Командиров для этого назначается специализированное лицо из Акт либо для этого составляется отдельный документ. Ежемесячная плата за сервисное обслуживание, предусмотренная п. 3.2, начинает начисляться только с момента подписания данного Акта.

3.4. «Полдротник» обязуется выявлять и устранять любые неполадки в Системе, производящие замену оборудования и отдельные комплектующие в случае, если их ремонт невозможен. В остальных случаях срок устранения неисправности (замены оборудования) не более 2 (двух) рабочих дней с момента поступления информации диспетчеру.

3.5. Срок выполнения обязательств, указанных в п. 3.4, может быть изменен «Полдротником» в одностороннем порядке в случае выезда из строя узлов и деталей, требующих более длительного срока монтажа-демонтажа, ремонта, а так же узлов и деталей, требующих доставки с других регионов. Обязательства непреодолимой силы, на которые «Полдротник» ссылаться не может. В остальных случаях срок устранения неисправности составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления информации диспетчеру.

3.6. В случае возникновения необходимости в срочной информации с жесткого диска Системы «Полдротник» обязуется выполнить данные работы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления информации диспетчеру и обработать ее в период, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Полдротник» обязан:

4.1.1. Принести монтаж Системы по адресу, указанному в п. 1.1., в комплекте, соответствующей Приложению №1, и передать ее «Заказчику» по акту.

4.1.2. При выполнении работ по Договору выполнять требования действующего законодательства Республики Казахстан по технике безопасности, санитарной и пожарной безопасности, гражданской обороне, охране труда и экологии (охране окружающей среды) и соответствовать всем иным полномочиям ответственности за невыполнение этих требований перед соответствующими органами.

4.1.3. Не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную от «Заказчика».

4.1.4. При возникновении рекламации, телефонной диспетчерской службы «Полдротника», последний обязуется уведомить «Заказчика» и через СМИ, а также вывешивание соответствующего уведомления в офисе.

4.1.5. Ежемесячно (до 30 числа текущего месяца) проводить профилактические работы на Объекте в соответствии с техническим регламентом (Приложение № 3).

4.2. «Полдротник» имеет право:

4.2.1. Не приступать к работам по монтажу-наладке и иным отделочным работам по окончании проведения монтажных работ.

4.3. «Заказчик» обязан:

4.3.1. Предоставить «Полдротнику» возможность выполнения работ в соответствии со сроками, указанными в пп. 3.1.-3.2. Договора, на Объекте, а также обеспечить доступ специалистам «Полдротника» для выполнения работ в заданные помещения (в том числе распределительные и обслуживающие щиты, шкафы, чердаки и т.п.). В случае невозможности выполнения работ, «Заказчик» обязан предупредить об этом «Полдротника» не позднее, чем за 24 часа до начала работ. При этом такой срок выполнения работ считается «Сторонниками» дополнительно.

4.3.2. При возникновении аварийной ситуации, создающей опасность в проведении работ, обязан немедленно уведомить об этом «Полдротника» по телефону.

4.3.3. Обеспечить электропитание для устанавливаемой Системы от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.

4.3.4. В случае обнаружения неисправностей в Системе своевременно информировать об этом «Подрядчика».

4.4. «Заказчик» имеет право:

4.4.1. При необходимости присутствовать при производстве работ «Подрядчиком».

4.4.2. Во время проведения работ проверять качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в область его профессиональной деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Стороны» несут ответственность за принятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Своевременное и качественное выполнение работ по настоящему Договору гарантируется ответственностью «Подрядчика» перед «Заказчиком» предусмотренной гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей Республики Казахстан.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. «Стороны» настоящим подтверждают, что любая информация, которой они обмениваются в рамках подготовки и исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для каждой из «Сторон» и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и (или) коммерческую тайну, имеет действительную и (или) потенциальную ценность в силу неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

6.2. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только тем из работников принимающей информацию «Стороны», у которых имеется обоснованная необходимость доступа к такой информации для тех целей, для которых она раскрывается, и которые непосредственно связаны исполнением обязательств по настоящему Договору.

6.3. Обязательства в отношении конфиденциальности, изложенные в настоящей статье, должны сохранять силу в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течении 3 (трех) лет после расторжения или истечения срока действия настоящего Договора.

6.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам государственной власти в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6.5. Обязательства по конфиденциальности, принятые «Сторонами» по настоящему Договору, не распространяются на общедоступную информацию.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, каждая из «Сторон» по Договору будет стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Договора, составления необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из «Сторон» вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения «Стороны» вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания.

8.2. Настоящий Договор заключен до 31 декабря 2025 года.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен «Сторонами» в период его действия на основании их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия «Сторон».

9.2. Условия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением «Сторон», а при не достижении соглашения судом, в случае обращения в суд одной из «Сторон» и вынесения соответствующего судебного акта.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут без обращения в суд, соглашением «Подрядчика», либо судом, в порядке и по основаниям согласно Гражданскому Кодексу Республики Казахстан. При этом вправе инициировать расторжение договора, за исключением

случаев ненадлежащего исполнения обязательств Договора со стороны «Подрядчика», только по истечении 2 (двух) лет со дня подписания настоящего Договора.

9.4. Требование о расторжении Договора судом, может быть заявлено одной из «Сторон» и удовлетворено судом только при существенном нарушении условий настоящего Договора одной из «Сторон».

9.5. При расторжении Договора по соглашению «Сторон», иницилирующая расторжение Договора «Сторона», должна оповестить другую «Сторону» письменным уведомлением (заявлением) об этом не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней. При расторжении Договора «Сторон» производят взаиморасчеты за выполненные на момент расторжения работы

9.6. Все изменения, принимаемые к настоящему Договору, имеют юридическую силу при подписании обеими «Сторонами».

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. После подписания настоящего Договора все предварительные договоренности, обсуждения, корреспонденция между «Сторонами» касательного этого Договора утрачивают силу.

10.2. Уведомления (извещения, заявления) по Договору, осуществляются только в письменной форме, способами, указанными в настоящем Договоре, и направляются «Сторонам» по соответствующим адресам: а) вручаются лично, под расписку о получении, либо б) направляются заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.3. Если какое-либо положение или условие Договора будут признаны недействительными, то данное обстоятельство не влечет за собой недействительности остальных условий и положений Договора, а также Договора в целом.

10.4. Настоящий Договор является обязательным для соответствующих правопреемников и цессионариев «Сторон». «Подрядчик» может в любое время передать или уступить любые из его прав и/или обязанностей по настоящему Договору.

10.5. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.6. «Подрядчик» не несет ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по п. 1.1.1. – 1.1.2., если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым «Стороны» относят: непреодолимую силу, действия или бездействие лиц или организаций (в т. ч. нарушение договоров со стороны контрагентов «Подрядчика»), военные действия, пожар, взрыв, наводнение, либо иные стихийные бедствия или же любые другие события, на которые «Подрядчик» не может воздействовать. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение Договора откладывается до их прекращения.

10.7. По всем, вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающих из отношений «Сторон» по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию «Сторон», имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, «Стороны» будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Республики Казахстан.

10.8. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Детский ясли сад "Эсет-Эли"

БИН: 160540021874

ИИК: KZ2994815KZT22031569

БИК: EURIKZKA

Банк: АО "Евразийский Банк "

Кбе: 17

Адрес: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул.

О.Турьимова, №80

ЗАКАЗЧИК:

ИП «Комплекс противопожарных услуг»

ИИН: 750421402532

ИИК: KZ84998STB0000322138

БИК: TSESKZKA

Банк: АО "First Heartland Jusan Bank"

Кбе: 19

Адрес: РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Алдиярова, д.64, кв(офис) 2



Абиева Ш.Г.



Он Т.А.

Услуги по техническому обслуживанию представляют собой комплекс работ по поддержанию технических средств системы видеонаблюдения в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

Перечень регламентных работ составлен в соответствии с рекомендациями заводоизготовителей оборудования и включает следующее:

Виды регламентных работ по отдельным узлам и комплектующим Системы	Периодичность проведения
- Видеоусилитель-приемник/ Передатчик телеметрии	
Внешний осмотр и очистка	Ежеквартально
Проверка соединений	Ежеквартально
Корректировка принимаемого видеосигнала (по изображению)	Ежеквартально
Проверка видеосигнала (приборным методом)	Ежеквартально
- Блок питания	
Внешний осмотр, очистка, контроль по нагреву	Ежеквартально
Проверка клеммных соединений	Ежеквартально
Контроль $U_{вх}/U_{вых}$ при нагрузке	Ежеквартально
- Видеокамера	
Проверка надежности крепления камеры и поворотного устройства (при наличии)	Ежеквартально
Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей камеры и поворотного устройства	Ежеквартально
Очистка объектива	Ежеквартально
Проверка и регулировка фокусировки изображения при различных степенях увеличения (для вариофокальных объективов)	Ежеквартально
Проверка герметичности (по косвенным признакам)	Ежеквартально
Проверка термостабилизации (по косвенным признакам)	Ежеквартально
Проверка на наличие артефактов и абберации	Ежеквартально
- ИК-подсветка	
Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей	Ежеквартально
Проверка клеммных соединений	Ежеквартально
Проверка дистанционного включения, регулировка сектора освещения	Ежеквартально
- Кабельные линии	
Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепление	Ежеквартально
Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза)	Ежеквартально
Осмотр вводов в распаечный щиток	Ежеквартально
Проверка крепления защитных покровов	Ежеквартально
Осмотр и заделка вводов через стену и перекрытия	Ежеквартально
- Распаечный щиток	
Внешний осмотр, очистка, проверка крепления	Ежеквартально
Проверка клеммных соединений	Ежеквартально
Осмотр кабеля у корня разделки (окисление в местах подреза)	Ежеквартально
Осмотр вводов в распаечный щиток	Ежеквартально
- Блок обработки и записи видеoinформации	
Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей	Ежеквартально
Проверка соединений жгутов с внешними устройствами	Ежеквартально
Проверка температурного режима блока (по косвенным признакам)	Ежеквартально
Проверка настроек экрана в операционной системе	Ежеквартально
Проверка основных параметров программы видеонаблюдения	Ежеквартально
Оценка шумов работы блока (уровень, посторонние шумы)	Ежеквартально
Осмотр, очистка внутренних поверхностей и плат (устройств) блока, проверка внутренних соединений жгутов (разъемов) устройств блока	Ежеквартально
Проверка параметров операционной системы и прикладных программ, сканирование и очистка системного реестра	Ежеквартально
Работы по обеспечению политики разграничения доступа к оборудованию – настройка, проверка, обеспечение организационно-распорядительных мероприятий	Ежеквартально

Техническое обслуживание включает в себя:

- проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и Системы в целом;
- принятие мер по устранению причин некорректной работы Системы;
- обеспечение записи и хранения информации с камер Системы;

выезд специалиста на объект и копирование информации из Системы для ее дальнейшей передачи, правоохранительным и/или иным государственным органам следствия и дознания в случае совершения на наблюдаемом Объекте правонарушения, противоправных действий и т.п..

Техническое обслуживание Системы не включает:

- устранение дефектов и неисправностей, появившихся в результате: внесения изменений в состав Системы или ее ремонта, проведенных лицами, не являющимися представителями «Подрядчика»;
- выход из строя системы, по причине нарушения условий эксплуатации и небрежных действий «Заказчика»;
- устранение неисправностей сетей электропитания, к которым подключено оборудование Системы.

Договору включает в себя:

- регламентные работы;
- модернизация Системы по истечению срока службы основных компонентов;
- работы по устранению причин некорректной работы Системы технического характера;
- работы по устранению причин некорректной работы Системы в результате аварий на объекте;
- восстановительные работы и оборудование, необходимые по причине вышедших из строя комплектующих Системы (поломки, акты вандализма, кража и т.д.);

Договору не включает в себя:

- устранение дефектов и неисправностей, появившихся в результате нарушения условий эксплуатации Системы и небрежных действий «Заказчика»;
- повторное подключение Системы и взятие на обслуживание из-за невыполнения «Заказчиком» условий Договора;
- демонтаж/монтаж Системы в связи с ремонтом помещения или другими работами, проводимыми «Заказчиком».

Дополнительные услуги:

- повторное подключение Системы после расторжения Договора включающее в себя: выезд специалиста на объект и составление акта обследования согласно тарифам на дополнительные услуги и работы по восстановлению работоспособности Системы (оцениваются по отдельным сметам согласно данным, указанным в акте обследования).

Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, оплачивается по выставляемым «Подрядчиком» счетам в течение 5 (пяти) банковских дней посредством предоплаты на расчетный счет либо наличными по факту приезда на объект специалистов «Подрядчика».

«Заказчик» с условиями предоставления услуг ознакомлен и согласен. Претензий не имеет.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Детский ясли сад "Эсет-Эли"



Абдиева Ш.Г.

ЗАКАЗЧИК:

ИП «Комплексе противопожарных услуг»



Юн Т.А.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Следующая спецификация составлена по требованию «Заказчика», согласована и соответствует комплектации системы видеонаблюдения, устанавливаемой на Объекте, расположенном по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесский с/о, с.Куркелес, ул. О.Турымова, №80

№ п/п	Наименование элемента системы, отдельных комплектующих и материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	Видеорегистратор	шт.	
2	Жесткий диск	шт.	
3	Подъездная (купольная) камера видеонаблюдения (700 Tvl)	шт.	
4	Уличная камера видеонаблюдения (700 Tvl)	шт.	
5	Блок питания	шт.	
6	Разъем BNC	шт.	
7	Коннектор	шт.	
8	Кабель RG-59 (6) + 2*0,75	м	
9	Гофрированная труба/Кабельный канал	м	
10	Монтажный бокс	шт.	
11	Распаечная коробка	шт.	
12	Расходные материалы	комплект	
13	Источник бесперебойного питания	шт.	

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Детский ясли сад "Эсет-Әли"



Абдиева Ш.Г.

ЗАКАЗЧИК:

ИП «Комплекс противопожарных услуг»



Юн Т.А.

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденной пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.



23.01.2025

Дата перезарядки огнетушителя _____

Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденной пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.



23.01.2025

Дата перезарядки огнетушителя _____

Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горючих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Вместимость в корпусе, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м, не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x365
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

- В комплект поставки огнетушителя входят:
- > Заряженный огнетушитель - 1шт.
 - > Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага с сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горючих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Вместимость в корпусе, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м, не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x365
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

- В комплект поставки огнетушителя входят:
- > Заряженный огнетушитель - 1шт.
 - > Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага с сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром.

Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденный пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

б. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.

Дата перезарядки огнетушителя 23.01.2025



Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденный пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

б. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.

Дата перезарядки огнетушителя 23.01.2025



Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горючих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x365
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

В комплект поставки огнетушителя входят:

- Заряженный огнетушитель - 1шт.
- Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага с сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром.

Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горючих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x365
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

В комплект поставки огнетушителя входят:

- Заряженный огнетушитель - 1шт.
- Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага с сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром.

Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

Через каждые два года эксплуатации или срыве, повреждений пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.

Дата перезарядки огнетушителя 23.01.2025



Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, повреждений пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.

Дата перезарядки огнетушителя 23.01.2025



Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горящих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Емкость в корпусе, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x365
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

В комплект поставки огнетушителя входят:

- > Заряженный огнетушитель - 1шт.
- > Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага с сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром.

Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горящих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Емкость в корпусе, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x365
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

В комплект поставки огнетушителя входят:

- > Заряженный огнетушитель - 1шт.
- > Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага с сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром.

Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

Через каждые два года эксплуатации или срыве, повреждений пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.



23.01.2025

Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, повреждений пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.



23.01.2025

Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горячих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м, не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x355
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

- В комплект поставки огнетушителя входят:
- > Заряженный огнетушитель - 1шт.
 - > Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага с сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горячих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м, не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x355
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

- В комплект поставки огнетушителя входят:
- > Заряженный огнетушитель - 1шт.
 - > Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага с сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром.

Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

Через каждые два года эксплуатации или срыве, повреждений пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.



Дата перезарядки огнетушителя

23.01.2025

Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, повреждений пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.



Дата перезарядки огнетушителя

23.01.2025

Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

23.01.2025

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горячих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x365
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

- В комплект поставки огнетушителя входят:
- > Заряженный огнетушитель - 1шт.
 - > Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

1. Назначение

- 1.1. Огнетушители порошковые предназначены для тушения очагов пожара класса А (горение твердых веществ, в том числе тлеющих материалов органического происхождения). В горячих жидкостях или плавящихся под напряжением до 1000В в наземных, подземных условиях, а также возгорания на транспортных средствах.
- 1.2. Огнетушители заряжаются порошком в зависимости от категории защищаемых помещений при пожарной опасности.

2. Техническая характеристика.

Тип	Вместимость корпуса, не менее	Масса заряда ОТВ, кг	Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	Длина струи ОТВ, м не менее	Огнетушительная способность	Масса заряженного огнетушителя, кг	Габаритные размеры коробки
ОПУ 1	1,2	1,0±0,05	6	2	13В/0,5А	1,8	275x185x305
ОПУ 2	2,3	2±0,1	6	2	21В/0,7А	3,2	340x225x365
ОПУ 3	3,46	3±0,15	8	2	34В/1А	4,2	305x305x345
ОПУ 4	4,7	4±0,2	10	3	55В/2А	5,4	270x270x485
ОПУ 5	6,6	5±0,25	10	3	70В/2А	6,8	320x320x471
ОПУ 8	8,6	8±0,4	15	4	144В/4А	10,1	320x160x575
ОПУ 10	11,6	10±0,5	15	4	144В/4А	14	170x170x655
ОПУ 35	35,4	35±1,75	20	6	233В/6А	50,5	408x805
ОПУ 50	67	50±2,5	20	6	233В/6А	67,7	408x1028
ОПУ 70	70,2	70±3,5	20	6	233В-2/10А	95,4	455x1251
ОПУ 100	120	100±5,0	20	6	233В-2/10А	141,9	470x1200

3. Комплект поставки.

- В комплект поставки огнетушителя входят:
- > Заряженный огнетушитель - 1шт.
 - > Паспорт - 1шт.

4. Устройство и принцип работы.

Огнетушитель порошковый состоит из корпуса, рабочего рычага сифонной трубкой, шланга с распылителем и манометром. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа, находящегося в корпусе огнетушителя вместе с порошком.

Для приведения огнетушителя в действие, необходимо удалить пломбу, выдернуть чеку, вытащить шланг, направить на горящую поверхность и нажать на рабочий рычаг.

При нажатии на рабочий рычаг порошкообразная масса выдавливается газом и проходит через сифонную трубку в шланг с насадкой.

Отличительной особенностью порошковых огнетушителей является высокая эффективность, надежность и длительный срок эксплуатации практически в любых климатических условиях.

5. Указания по мерам безопасности и тех. обслуживанию.

Размещение огнетушителей и др. первичных средств пожаротушения на защищаемых объектах, производить согласно требованиям ГОСТ «Пожарная техника»

- ✓ В пожарных шкафах для внутренних пожарных шкафов;
- ✓ В коридорах;
- ✓ При входах и выходах из помещений, а также пожароопасных местах, где вероятно появление очагов возгораний.

Размещаемые на объекте огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей.

Электротехническая лаборатория
ТОО "КТП-Энергетика"

Технический отчет

По обследованию и профилактическим испытаниям
электроустановок и электрической проводки
для электроснабжения ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли".

Заказчик: ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли".
по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, Күркелесский
с/о, с.Күркелес, ул.О.Турымова, №80

в данном отчете подшито и пронумеровано жүз листа.

Руководитель:



25.01.2025 год.

г.Шымкент

ПРОТОКОЛ №1

Измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводов
25.01.2025 год.

Заказчик: ТОО "Детский ясли сад "Эсет-Әли".
Объект: ТОО "Детский ясли сад "Эсет-Әли".
Адрес: Туркестанская область, Сарыагашский район, Күркелесский с/о,
с.Күркелес, ул.О.Турымова, №80
Представитель: Абдиева Ш.Г.

Допустимая величина сопротивления заземления электроустановки 4 Ома

Результат измерений

№ п/п	Наименование и № фидера или цепи	Марка сечения мм ²	Раб. Напряжение	Сопротивление мОм						заключение
				A-B	A-C	B-C	A-O	B-O	C-O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ввод	СИП 4 4x16	0,4	380	380	380	380	380	380	годен
2	Гр.розеток	АППВ 2x2,5	0,22					50		годен
3	Гр.освещение	АППВ 2x2,5	0,22				50			годен
4	Гр.розеток	АППВ 2x2,5	0,22					50		годен
5	Гр.освещение	АППВ 2x2,5	0,22				50			годен
6	Гр.розеток	АППВ 2x2,5	0,22					50		годен
7	Гр.освещение	АППВ 2x2,5	0,22				50			годен
8	Гр.розеток	АППВ 2x2,5	0,22					50		годен



Измерения проводились мегомметром Ф4100/5 зав. № 185499 на 2500 V
Заключение: Результаты измерений удовлетворяют нормам ПУЭ.

Испытание произвел: Ахмедов А.А.

ПРОТОКОЛ №2

Измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с
заземляющим контуром или основным пунктом заземления.

25.01.2025 год.

Заказчик: ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли".
Объект: ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли".
Адрес: Туркестанская область, Сарыагашский район, Күркелесский с/о,
с.Күркелес, ул.О.Турымова, №80
Представитель: Абдиева Ш.Г.

Результат измерений

№ п/п	Место расположения и наименование оборудования	Инвентар.№ оборудования	Сопротивления в Омах						Корпуса щитов и	
			Наименование элементов оборудования							
			Корпус оборуд.	Двигатель	Пускатели или рубильник и	Пусковая кнопка	Газов. трубы до пускателя	Газов. трубы после пускателя		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Контур РШ		0,05							



Измерения проводились мегомметром типа М-372 зав. № 13504

Заключение: Результаты измерений удовлетворяют нормам ПУЭ.

Испытание произвел:  Ахмедов А.А.

ПРОТОКОЛ №3

25.01.2025 год.

ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли".

ТОО "Детский ясли сад "Әсет-Әли".

**Туркестанская область, Сарыагашский район, Құркелесский с/о,
с.Құркелес, ул.О.Турымова, №80**

Представитель: Абдиева Ш.Г.

Рабочее напряжение **0,4**

Связь между заземлениями установок до 1000 V

имеется

Состояние погоды на день измерения

сугленок + 3 Со

Допустимая величина сопротивления заземления электроустановки

4 Ома

Результат измерений

№ п/п	Наименование	Сопротивление, /Ом/	Заключение
1	2	3	4
1	Контур заземления	3,2	в норме



Измерения проводились прибором: М-416 зав. № 539538

Заключение: Результаты измерений удовлетворяют нормам ПУЭ.

Испытание произвел:

Ахмедов А.А.

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

Біліктілік куәлігі
Квалификационное №0019
Удостоверение



ТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити»
полное наименование организации)
АЛЬФА-Р.И.О. АЛМАТЫ
КУЛПАРЫНОВА РАУЛОННА
Аты, өсінігі (ата-намы, отчество)
Альфар Р.И. О. АЛМАТЫ
Кызметі (қызметі)
ТОО «Детский сад Әсет-Әлі»
УИТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити»
наименование учебного заведения)

Өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша
білімін тексеріп, келесі нәтижелер жасалғанды:
(Провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно – технического минимума и установила следующие результаты.)

Откізілген уақыты (Дата проведения)	Хаттаманың №(протокола)	Қабылданған нәтиже (Отметка при этом решении)	Комиссия мүшесінің қолы (Подпись члена комиссии)	Келесі Аттестация (Следующая аттестация)
04.11.2022	22-П-08	Сәт	Альфар Р.И. О. секьюрити	04.11.2025

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

Біліктілік куәлігі
Квалификационное №0020
Удостоверение



ТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити»
полное наименование организации)
АЛЬФА-Р.И.О. АЛМАТЫ
АЛЬМИРА АМАНЖОЛДОННА
Аты, өсінігі (ата-намы, отчество)
Альфар Р.И. О. АЛМАТЫ
Кызметі (қызметі)
ТОО «Детский сад Әсет-Әлі»
УИТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити»
наименование учебного заведения)

Өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша
білімін тексеріп, келесі нәтижелер жасалғанды:
(Провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно – технического минимума и установила следующие результаты.)

Откізілген уақыты (Дата проведения)	Хаттаманың №(протокола)	Қабылданған нәтиже (Отметка при этом решении)	Комиссия мүшесінің қолы (Подпись члена комиссии)	Келесі Аттестация (Следующая аттестация)
04.11.2022	22-П-08	Сәт	Альфар Р.И. О. секьюрити	04.11.2025

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

Біліктілік куәлігі
Квалификационное №0017
Удостоверение



ТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити»
полное наименование организации)
АЛЬФА-Р.И.О. АЛМАТЫ
БОТАҚОВА АНЖАНА
Аты, өсінігі (ата-намы, отчество)
Альфар Р.И. О. АЛМАТЫ
Кызметі (қызметі)
ТОО «Детский сад Әсет-Әлі»
УИТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити»
наименование учебного заведения)

Өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша
білімін тексеріп, келесі нәтижелер жасалғанды:
(Провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно – технического минимума и установила следующие результаты.)

Откізілген уақыты (Дата проведения)	Хаттаманың №(протокола)	Қабылданған нәтиже (Отметка при этом решении)	Комиссия мүшесінің қолы (Подпись члена комиссии)	Келесі Аттестация (Следующая аттестация)
04.11.2022	22-П-08	Сәт	Альфар Р.И. О. секьюрити	04.11.2025

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

Біліктілік куәлігі
Квалификационное №0018
Удостоверение



ТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити»
полное наименование организации)
АЛЬФА-Р.И.О. АЛМАТЫ
ШЫМВИЛЬ ИШКУЛОВИЧ
Аты, өсінігі (ата-намы, отчество)
Альфар Р.И. О. АЛМАТЫ
Кызметі (қызметі)
ТОО «Детский сад Әсет-Әлі»
УИТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити»
наименование учебного заведения)

Өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша
білімін тексеріп, келесі нәтижелер жасалғанды:
(Провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно – технического минимума и установила следующие результаты.)

Откізілген уақыты (Дата проведения)	Хаттаманың №(протокола)	Қабылданған нәтиже (Отметка при этом решении)	Комиссия мүшесінің қолы (Подпись члена комиссии)	Келесі Аттестация (Следующая аттестация)
04.11.2022	22-П-08	Сәт	Альфар Р.И. О. секьюрити	04.11.2025

ДОГОВОР №52
на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической
пожарной сигнализации

г.Шымкент

«02» ноября 2022 г.

ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли" именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующая Абдиевой Шолпан Галымовной, действующего на основании Устава, с одной стороны и ИП «Комплексе противопожарных услуг» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Юн Татьяны Алексеевной, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя за №0008493 серии 5824 от 25.05.2012г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (далее - ПС), включающие в себя текущий ремонт ПС на ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли" (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги на условиях Договора.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем за свой риск, имеющимися силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и оборудованием в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта установок, указанным в Приложении № 1 к Договору.

1.3. Основные объемы Услуг приведены в Техническом задании Заказчика (Приложение № 2 к Договору).

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. Работоспособность установок после проведения технического обслуживания или ремонта проверяется Заказчиком, после чего стороны подписывают Акт оказанных услуг, заполняют "Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту" в установленном порядке, и заверяют записи подписями уполномоченных представителей Сторон.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации по Договору, включая НДС, является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора, с учетом НДС и включает в себя:

3.2. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, после подписания Сторонами акта оказанных услуг (с указанием в них фактических объемов оказанных Услуг), предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), по форме согласно Приложению № 4 к Договору и счета-фактуры (с указанием в нем номера и даты заключения Договора). Акт оказанных услуг и счет-фактура предоставляются Исполнителем до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.4. Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, предоставления Исполнителем окончательного расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг по Договору и подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по оказанным Услугам и произведенным платежам.

3.5. Ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. переносить по согласованию с Заказчиком сроки оказания Услуг в случае опасности возникновения аварийных ситуаций на оборудовании Заказчика немедленно выводить его из работы без согласования с Заказчиком и с последующим уведомлением;

4.1.2. по письменному согласованию с Заказчиком воспользоваться услугами сторонних организаций для выполнения определенного вида работ во исполнение своих обязательств по Договору;

4.1.3. разрабатывать проекты производства работ, технологические карты и другую документацию, необходимую для определения порядка выполнения технического обслуживания установок.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. проводить техническое обслуживание и ремонт в полном объеме, в установленные Договором сроки;

4.2.2. обеспечивать прибытие персонала на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение 72 часов, без учета выходных и праздничных дней;

4.2.3. проводить техническое обслуживание и ремонт в присутствии представителей Заказчика персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

4.2.4. соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на объекте Заказчика;

4.2.5. информировать Заказчика о нарушениях в работе оборудования, переданного на техническое обслуживание;

4.2.6. в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и иными нормативно-техническими документами поддерживать работоспособное состояние оборудования путем своевременного проведения регламентных работ, профилактических проверок и испытаний;

4.2.7. ежемесячно до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Клиенту подписанный со своей стороны акт оказанных услуг, составленный по форме в соответствии с Приложением № 3 к Договору, и счет - фактуру за оказанные Услуги согласно условиям Договора для проведения взаиморасчетов;

4.2.8. ежеквартально до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Клиенту подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов;

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. контролировать фактический объем и качество Услуг, оказываемых Исполнителем;

4.3.2. переносить по согласованию с Исполнителем сроки оказания Услуг;

4.3.3. производить оплату после надлежащего оказания Услуг Исполнителем, только после подписания соответствующего акта оказанных Услуг;

4.3.4. запрашивать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. осуществлять приемку подлежащим образом оказанных Услуг, подтверждая это подписью в "Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту";

4.4.2. оформлять допуски представителей Исполнителя для входа на территорию объекта;

4.4.3. инструктировать представителей Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте, обеспечивать средствами индивидуальной защиты;

4.4.4. создавать Исполнителю необходимые условия для хранения запасных инструментов и приспособлений, а также обеспечивать их сохранность;

4.4.5. представлять Исполнителю необходимую для оказания Услуг документацию.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств

непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иными административными вмешательствами со стороны Правительства, или какими-либо постановлениями, административными или иными ограничениями, оказывающими влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаниями административных или иных государственных органов, документами иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторонами, или иными обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Сторон.

Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия обстоятельств непреодолимой силы, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору с предоставлением справки, выданной ОЮЛ «Союз торгово-промышленных палат Республики Казахстан» или другой уполномоченной организацией (органом).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) условий Договора согласно законодательству Республики Казахстан.

6.2. За нарушение сроков оказания Услуг Исполнителем Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей суммы Договора.

6.3. В случае необоснованной задержки оплаты за оказанные Услуги, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно законодательству Республики Казахстан.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

9.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика с предварительным уведомлением Исполнителя не менее чем за 30 календарных дней.

9.3. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в 3-х дневный срок обо всех изменениях. В противном случае убытки, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомлением, возлагаются на виновную Сторону.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 марта 2023 года, а части взаиморасчетов до их полного завершения.

10.2. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.4. Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 являются неотъемлемой частью Договора.

10.5. Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли"

БИН: 160540021874

БИК: EURIKZKA

ИИК: KZ2994815KZT22031569

Банк: АО "Евразийский Банк"

Кбе: 17

Адрес: Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Куркелесский, с.Куркелес, ул. О.Турьмов, дом №80.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИП «Комплекс противопожарных услуг»

ИИН: 750421402532

ИИК: KZ84998STB0000322138

БИК: TSESKZKA

Банк: АО «First Heartland Jýsan Bank»

Кбе: 19

Адрес: РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Алдиярова, д.64, кв(офис) 2



Абдиева Ш.Г.



Юн Т.А.

График выполнения работ по обслуживанию системы
автоматической пожарной сигнализации

Внешний осмотр основных частей системы (приёмно контрольных частей приборов, коммутаторов, шлейфов сигнализации, повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, наличия пломб, и тд.	Ежеквартально
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей световой панели индикации и тд.	Ежеквартально
Контроль основного и резервного источников питания, и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.	Ежеквартально
Проверка работоспособности запасных частей системы.	Ежеквартально
Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автономном режиме.	Ежеквартально
Проверка соответствия сигнализации, в том числе их электрических или иных параметров требований технической документации.	Ежеквартально
Проверка работоспособности шлейфов.	Ежеквартально
Проверка работоспособности датчиков.	Ежеквартально

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли"

ИП «Комплекс противопожарных услуг»



Абдиева Ш.Г.



Юн Т.А.

**Акт выполненных работ
по обслуживанию системы пожарной сигнализации**

с.Куркелес

от «10» ноября 2022 г.

Комиссия, в составе:

Заказчик: ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли", в лице директора Абдиевой Шолпан Галымовной.

Подрядчик: ИП «Комплекс противопожарных услуг», в лице директора Юн Татьяны Алексеевны

Основание: Договор №52 от 02.11.2022 г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленных в детский сад на объекте заказчика – ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли" в с.Куркелес, расположенного по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Куркелесский, с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Выявленные в процессе комплексного опробования, неисправности, дефекты устранены. Система автоматической пожарной сигнализации функционирует в исправном состоянии.

Работы выполнены в полном объеме, с надлежащим качеством.

К качеству выполненных работ «Заказчик» претензии не имеет.

Комиссия:

Заказчик: _____

Абдиева

Подрядчик: _____

Юн



ДОГОВОР №41

г.Шымкент

от «02» ноября 2022 г.

ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли " именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующий Абдиевой Шолпан Галымовной, и с другой стороны «Подрядчик» ИП «Комплексе противопожарных услуг» в лице директора Юн Татьяны Алексеевной, составили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.По настоящему договору «Подрядчик» обязуется:

- Оказать услуги и работы, реализовать и доставить на объект заказчика – ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли ", расположенного по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Куркелесский, с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.
- Работы по установке системы пожарной сигнализации;
- Работы по установке системы видеонаблюдения;
- Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений с выдачей протокола лабораторных испытаний ;
- Услуги по обучению двух сотрудников согласно требованиям пожарно-технического минимума;
- Услуги по замеру сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования;
- Услуги по перезарядке порошковых огнетушителей марки ОП-5 в количестве 4 штук;
- Пожарный щит металлический закрытого типа с ящиком для песка в комплекте;
- Огнетушитель порошковый марки ОП-5 в количестве 10 штук;
- Подставка настенная из ламината для огнетушителей марки ОП-5 в количестве 10 штук;
- План эвакуации на объекте заказчика в количестве 8 штук;

2.Цена и общая стоимость договора.

2.1. Цена и общая стоимость включает в себя: транспортные расходы, а также прочие налоги взимаемые в связи с исполнением настоящего Договора.

2.2. Общая стоимость Договора составляет 1 600 000, 00 (один миллион шесть тысяч тенге 00 тиын).

3.Права и обязанности сторон.

3.1.«Поставщик обязан: 3.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством;

3.1.2. Оказать услуги в объеме, представленным «Заказчиком»3.2. «Заказчик» обязан:3.2.1. Оплатить работы по цене, в порядке и в сроки, установленные вразделе - 4 настоящего Договора 3.2.3. Проверять ход и качество работы выполненных «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность и без ущерба для работы.

4. Цена договора и порядок расчетов.

4.1. Оплата производится после подписания данного Договора 100% от общей стоимости услуг.

5. Ответственность сторон.

5.1. По окончании работ «Подрядчик» выдает «Заказчику» соответствующую документацию.

6. Порядок решения споров.

6.1. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - через судебные органы.

7. Заключительные положения.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями «Сторон», а также заключения дополнительного соглашения.

7.2. Все приложения к настоящему Договору составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его подписания.

7.4. Договор подписывается в г.Шымкент.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»

«Подрядчик»

ТОО " Детский ясли сад Эсет – Эли "

ИП «Комплекс противопожарных услуг»

БИН: 160540021874

БИК: EURKZKA

ИИК: KZ2994815KZT22031569

Банк: АО "Евразийский Банк"

Кбе: 17

Адрес: Туркестанская область,
Сарыагашский район, с/о Куркелесский,
с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.

ИИН: 750421402532

ИИК: KZ84998STB0000322138

БИК: TSESKZKA

Банк: АО «First Heartland Jýsan Bank»

Кбе: 19

Адрес: РК, г.Шымкент, Енбекшинский
район, ул.Алдиярова, д.64, кв(офис) 2




Абдиева Ш.Г



Юн Т.А.

Перечень закупленных товаров (работ/услуг)

№	Наименование	Заказчик	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сроки поставки, исп-я	Место поставки	Общая сумма, тенге
1	Работы по установке системы пожарной сигнализации	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	работа	1	644 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.	644 000,00
2	Работы по установке системы видеонаблюдения	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	работа	1	420 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.	420 000,00
3	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений с выдчей протокола лабораторных испытаний	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	услуга	1	100 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.	100 000,00
4	Услуги по обучению сотрудника согласно требованиям пожарно-технического минимума	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	услуга	3	10 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.	30 000,00
5	Услуги по замеру сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	услуга	1	30 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.	30 000,0
6	Услуги по перезарядке порошковых огнетушителей марки ОП-5	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	услуга	4	3 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.	12 000,00
7	Пожарный шит металлический закрытого типа с ящиком для песка в комплекте	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	комплект	2	100 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.	200 000,00
8	Огнетушитель порошковый марки ОП-5	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	штука	10	8 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80	80 000,00
9	Полетавка настенная из ламината для огнетушителей марки ОП-5	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	штука	10	6 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80	60 000,00
10	План эвакуации	ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"	штука	8	3 000,00	до 31.12.2022г.	с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80	24 000,00
Итого: (одни миллион шесть тысяч тенге 00 тьин)								1 600 000,00



«Заказчик»
ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі"

Абдиева Ш.Г.



«Подрядчик»
ТОО "Қазақстан Республикасының Ішкі Ішкілік және Қорғаныс Қоры"

Юн Т.А

Подрядчик:

Заказчик:

МП



ПРИЕМНЫЙ АКТ

огнезащитной обработки от «28» ноября 2022 г.

Мы, ниже подписавшиеся, исполнитель ИП «Комплекс противопожарных услуг» в лице директора **Юн Татьяны Алексеевны**, и заказчик ТОО «Детский ясли сад Эсет – Эли» в лице заведующая **Абдиевой Шолпан Галымовной**, составили настоящий акт на основании Договора №41 от 02 ноября 2022 года, о том, что бригада пропитчиков произвела обработку деревянных конструкции огнезащитным составом кровель здания на объекте заказчика – ТОО «Детский ясли сад Эсет – Эли», расположенного по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Куркелесский, с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.

Общая площадь обработки: 500 кв/м

Израсходовано материалов

для деревянных конструкции: «НЕГОРИН МС-Д» - по норме

Гарантииный срок: 2 год

Качество выполняемых работ - хорошо

Работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством.

К качеству выполненных работ «Заказчик» претензии не имеет.

Подписи сторон:

Заказчик: _____ Абдиева Ш.Г. Абдиева Ш.Г.

Подрядчик: _____ Юн Т.А. Юн Т.А.

Форма Р - 1
ИНН/БИН

160540021874

750421402532

ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әлі",

Туркестанская область, Сарыағашский район, с/о Куркелесский, с.Куркелес, ул. О.Туримов, дом №80.
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИП «Комплексе противопожарных услуг» - Юн Татьяна Алексеевна,
г.Шымкент, Ембешинский район, ул.Алдиярова, д.64, кв(офис) 2

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Основание: Договор №41 от 02.11.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер	Дата составления
51	01.12.2022г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подразделов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество стран) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	стоимость цена за единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по установке системы пожарной сигнализации			Работа	1	644 000	644 000
2	Работы по установке системы видеонаблюдения			Работа	1	420 000	420 000
3	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений с выдачей протокола лабораторных испытаний			Одна услуга	1	100 000	100 000
4	Услуги по обучению сотрудника согласно требованиям пожарно-технического минимума			Одна услуга	3	10 000	30 000
5	Услуги по замеру сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования			Одна услуга	1	30 000	30 000
6	Услуги по перезарядке порошковых огнетушителей марки ОП-5			Одна услуга	4	3 000	12 000
Итого							1 076 000

Приложение 50 к приказу Министра Финансов Республики Казахстан 20 декабря 2012 г. № 562



Слад (Менеджер) директор
Юн Т.А.
подпись расшифровка подписи



Асет Әлі
подпись расшифровка подписи
Татьяна Алексеевна Юн
подпись (принятия) работ (услуг)

М.П.

АКТ

приемки в эксплуатацию автоматической системы пожарной сигнализаций

с.Куркелес

«05» ноября 2022 г.

Комиссия, назначенная : ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли " в составе:
Председателя-представителя заказчика Абдиевой Шолпан Галымовной
(фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии-представителей:

Монтажной организации ИП «Комплекс противопожарных услуг»
директор Юн Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации ИП «Комплекс противопожарных услуг» директор
Юн Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела проверку выполненных работ и установила:

Монтажной–наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка Система пожарной сигнализаций на объекте заказчика – ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли ", расположенное по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Куркелесский, с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80

(наименование установки)

(наименование объекта)

по проекту, разработанному ИП «Комплекс противопожарных услуг» директор
Юн Т.А.

(наименование организации)

1. Монтажные работы выполнены ИП «Комплекс противопожарных услуг»
(наименование организации)
с « 05» ноября 2022г. по «06 » ноября 2022 г.

2. Пусконаладочные работы выполнены ИП «Комплекс противопожарных услуг»
(наименование пусконаладочной организации)
с « 06» ноября 2022г. по «06» ноября 2022 г.

3. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии :

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «06» ноября 2022 г. с оценкой качества выполненных работ на отлично (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Комиссия:

М.П.

Председатель комиссии

Члены комиссии



Абдиева Ш.Г.

(Ф.И.О.)

Юн Т.А.

(Ф.И.О.)

ИП КОМПЛЕКС ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ

Присоединение 12
к Договору Услугения Республики Казахстан
№ 21, дата 2007 года № 210

Форма 3-А
Классификация
ОКЕД
740421407512
ИИН

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

№113
15.11.2022 г.

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель ИП «КОМПЛЕКС ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ»	Организация (индивидуальный предприниматель)- получатель ТОО " Детский ясли сад Осет - Эли "	Ответственный за поставку (Ф.И.О.) ЮНГАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА	Транспортная организация	Товаро-транспортная накладная
---	---	--	--------------------------	-------------------------------

Договор №41 от 02.11.2022 г.

№ п/п.	Наименование	Единица измерения	Количество		Цена, в КЗТ	Сумма НДС, в КЗТ	Сумма без НДС, в КЗТ
			Надлежит отпуску	Отпущено			
1	Пожарный щит металлический закрытого типа с ящиком для песка в комплекте	Комплект	2	2	100000	Без НДС	200 000
2	Огнетушитель порошковый марки ОП-5	Штука	10	10	8 000	Без НДС	80 000
3	Подставка настенная из ламината для огнетушителей марки ОП-5	Штука	10	10	6 000	Без НДС	60 000
4	План эвакуации	Штука	8	8	3 000	Без НДС	24 000
Итого			30	30			364000

Всего отпущено материалов 30 (тридцать)

Всего отпущено на сумму 364 000 (триста шестьдесят четыре тысяч) тенге

Отправитель (Ф.И.О.)
Получатель (Ф.И.О.)
Г. директор (подпись)
Отпущено (подпись)



По должности № _____ от _____ года
Выдана
Запись получена _____

**Акт
приема-передачи товара**

с.Куркелес

от «01» января 2022 г.

Подрядчик: ИП «Комплекс противопожарных услуг»

Заказчик: ТОО "Детский ясли сад Эсет – Эли "

Основание: Договор №41 от 02.11.2022 г.

Объект расположен по адресу: Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Куркелесский, с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.

№	Наименование	Единица измерения	Общее количество
1	Пожарный щит металлический закрытого типа с ящиком для песка в комплекте	Комплект	2
2	Огнетушитель порошковый марки ОП-5	Штука	10
3	Подставка настенная из ламината для огнетушителей марки ОП-5	Штука	10
4	План эвакуации	Штука	8

**Работы выполнены в полном объеме с надлежащим качеством.
К качеству выполненных работ «Заказчик» претензии не имеет.**

«Принял»

Представитель заказчика:



«Сдал»

Представитель подрядчика:



Договор № 11
на выполнение работ по противопожарным мероприятиям

г.Шымкент

"03" декабря 2022 г.

ТОО «Оңтүстік Барысы», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Махамбетова Жанмурат Мырзабекович, действующего на основании Устава и ТОО "Детский ясли сад Әсет – Әли", в лице заведующая Абдиевой Шолпан Галымовной, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания работ/услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать работы/услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие работы: **по проведению аудита в области пожарной безопасности**, именуемые в дальнейшем "Работы/Услуги".

1.3. Работы/Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Работы/Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Работы/Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Работ/Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 30 дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 15 дней с момента подписания акт выполненных работ/услуг.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет: **200 000 (двести тысяч тенге)**.

3.2. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре в течение 15 дней после оказания Исполнителем Услуг в полном объеме, на основании Акта оказанных услуги предоставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета на оплату.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Работ/Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы договора и пеню из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение срока оплаты Работ/Услуг, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10 % от суммы договора и пени из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РК.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: наводнения, пожары, войны, революции, национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или иных обязательных к исполнению актов. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются любые действия, вызванные небрежностью или виной Сторон, их уполномоченных лиц, сотрудников, агентов, а также аффилированных лиц.

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их воздействию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х суток, путем вручения либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств или сообщения по факсимильной связи или по электронной почте с одного из адресов электронной почты, указанных в Договоре. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют отправлению такого уведомления, оно должно быть отправлено в рабочий день, следующий за днем окончания воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору приостанавливается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется с даты их прекращения. Соответственно, настоящим Стороны подтверждают, что без дополнительного соглашения между Сторонами, обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства Сторон по Договору, а лишь приостанавливают сроки для их исполнения и по окончании воздействия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение обязательств по Договору в соответствии и на условиях, изложенных в нем.

5.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы служит свидетельство, выданное компетентным органом, организацией, авиаперевозчиком, транспортной организацией. В случае, если наличие обстоятельств непреодолимой силы общеизвестно, Стороны освобождаются от обязанности доказывания их воздействия.

5.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 30 (тридцати) суток, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически оказанные услуги, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой Стороны. При воздействии обстоятельств непреодолимой силы Стороны, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации. В случае если разглашение все же произошло, Сторона должна сообщить об этом факте другой Стороне в кратчайший срок, в противном случае не уведомившая о разглашении конфиденциальной информации Сторона несет ответственность без учета воздействия обстоятельств непреодолимой силы.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта (договора) либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности подлежат окончательному урегулированию. (По договоренности сторон, местом разбирательства можно выбрать и другие суды, которые уполномоченные рассматривать споры между субъектами предпринимательства и т.д.).

7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут, как по соглашению Сторон, так и по инициативе одной из Сторон. Сторона, инициирующая расторжение Договора, должна за 15 календарных дней до предполагаемого расторжения письменно известить другую Сторону о своих намерениях. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, инициирующая расторжение выплачивает противоположной Стороне все возможные убытки, вызванные досрочным расторжением Договора. Договор считается расторгнутым, при условии, что Стороны заключат соответствующее соглашение о расторжении и полностью исполнят все свои обязательства, взятые ими по Договору, включая финансовые.

7.4. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.05.2023 года включительно, а в части взаиморасчетов и предоставления гарантии – до их полного завершения.

7.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК:

ТОО " Детский ясли сад Әсет – Әли "

БИН: 160540021874

БИК: EURIKZKA

ИИК: KZ2994815KZT22031569

Банк: АО "Евразийский Банк"

Кбе: 17

Адрес: Туркестанская область, Сарыагашский район, с/о Куркелесский, с.Куркелес, ул.

О.Турымов, дом №80.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «Оңтүстік Барысы»

БИН: 151240019416

ИИК: KZ68998STB0000308070

БИК: TSESKZKA

Банк: АО «First Heartland Jusan Bank»

Кбе: 17

Адрес: г.Шымкент мкр.Нурсат, д.161 кв.4



Абдиева Ш.Г



Ж.Махамбетов



«ПТВЕРЖДАЮ»
Заседующий ТОО "Детский ясли"

Сул. Эсер - Эли"

Абдиева Ш.Г.

Памятка о мерах пожарной безопасности в служебных кабинетах и помещениях.

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности несут сотрудники учебного заведения, которые обязаны:
 - 1) обеспечить в служебных кабинетах, секциях офисных залов, складских и вспомогательных помещениях противопожарный режим и постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками;
 - 2) назначить ответственных за пожарную безопасность и организовать проведение инструктажа работников по противопожарной безопасности.
2. Ответственные за пожарную безопасность обязаны:
 - 1) Обеспечить в помещениях соблюдение мер противопожарной безопасности и требовать от работников их соблюдения;
 - 2) Соблюдать порядок осмотра помещений перед их закрытием.
3. Работники обязаны:
 - 1) содержать в чистоте и порядке свои рабочие места, не допуская в служебных кабинетах скопления легковоспламеняющегося мусора (использованная бумага, упаковочные материалы и другое);
 - 2) содержать мер противопожарной безопасности;
 - 3) не допускать нарушений пожарной безопасности со стороны посторонних лиц.
4. В служебных кабинетах и помещениях запрещается:
 - 1) хранить легковоспламеняющегося и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества;
 - 2) курить, пользоваться открытым огнем;
 - 3) пользоваться электронагревательными приборами с открытыми спиралями или без автоматического отключения (кипятильники, электроплитки, утюги, электрочайники без автоматического отключения);
 - 4) загромождать проходы, выходы различными предметами и оборудованием;
 - 5) при уходе из служебных кабинетов (помещений) оставлять включенными освещение, компьютеры, копировально – множительную технику и другое электрооборудование (за исключением оборудования с круглосуточным режимом работы).

Примечание: памятка с указанием фамилии и инициалов работника, ответственного за пожарную безопасность, вывешивается в служебных кабинетах и помещениях на видных местах.



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий ТОО "Детский ясли сад "Бест-Оли"

Абдиева Ш.Г.

ИНСТРУКЦИЯ

По оказанию первой помощи пострадавшему

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных материалов и лекарственных препаратов, находятся в аптечке первой помощи.

Аптечки первой помощи находятся:

- в кабинетах физики, химии, информатики, технологии;
- в слесарной и столярной мастерских;
- в спортивном зале;
- в актовом зале;
- в приемной ректора.

Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов

В аптечке первой помощи должны находиться:

1. Перевязочные материалы:

- бинты;
- вата;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- лейкопластырь;
- пакеты со стерильными медицинскими салфетками.

2. Кровоостанавливающий жгут.

3. 5%-ный спиртовой раствор йода. (Для обработка ран.)

4. Перманганат калия или марганцовка. (Для промывания желудка, обработка ран.)

5. Пищевая сода. (Для промывания желудка, обработки кожи при ожогах)

6. Борный вазелин (Для смазывания медицинских салфеток при закрытии проникающих ранений; для смазывания кожи.)

7. Активированный уголь. (Для лечения различных острых отравлений.)

8. Борная кислота. (Для промывания глаз, обработки кожи.)

9. Нитроглицерин или валидол. (При болях в сердце.)

10. Анальгин, амидопирин. (При различных болях, ранениях.)

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует периодически заменять и пополнять. Их количество должно соответствовать числу работающих и учащихся в данном подразделении.

1. При отравлении угарным газом необходимо:

- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;
- при необходимости применить искусственное дыхание;
- после восстановления дыхания дать валериановых капель.

2. Ожог термический:

- смочить обожженное место спиртом или раствором соды;
- наложить марлю, смоченную в растворе марганцовокислого калия;
- забинтовать.

3. Ожог едкими щелочами:

- обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной кислоты;
- смазать борным вазелином;
- наложить марлю или вату;
- забинтовать.

4. Ожог кислотами:

- обильно смочить обожженное место раствором соды;

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденной пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

б. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.

Дата продажи огнетушителя 01.12.2022



Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(З), ОП-2(З), ОП-3(З), ОП-4(З),
ОП-5(З), ОП-8(З), ОП-10(З),
ОП-35(З), ОП-50(З), ОП-70(З), ОП-100(З)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденной пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

б. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.

Дата продажи огнетушителя 01.12.2022



Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(З), ОП-2(З), ОП-3(З), ОП-4(З),
ОП-5(З), ОП-8(З), ОП-10(З),
ОП-35(З), ОП-50(З), ОП-70(З), ОП-100(З)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденной пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.

01.12.2022

Дата продажи огнетушителя



Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения, эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C.

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденной пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.

01.12.2022

Дата продажи огнетушителя



Гарантии.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяцев со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения, эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C.

7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(3), ОП-4(3),
ОП-5(3), ОП-8(3), ОП-10(3),
ОП-35(3), ОП-50(3), ОП-70(3), ОП-100(3)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденной пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.



Дата продажи огнетушителя 01.12.2022

7. ГАРАНТИИ.

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяца со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C
- 7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(З), ОП-2(З), ОП-3(З), ОП-4(З),
ОП-5(З), ОП-8(З), ОП-10(З),
ОП-35(З), ОП-50(З), ОП-70(З), ОП-100(З)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Через каждые два года эксплуатации или срыве, поврежденной пломбы проводят техническое обслуживание огнетушителей и делают соответствующую отметку на наклейке и в паспорте огнетушителя.

В случае, если на огнетушителе отсутствует пломба или стрелка манометра находится слева от зеленого сектора, то его следует перезарядить. Перезарядка производится также после полного или частичного использования огнетушащего состава и по истечению гарантийного срока.

6. Свидетельство о приемке.

Огнетушители порошковые ОПУ соответствуют требованиям установленным ГОСТ и признаны годными к эксплуатации. Дата выпуска и номер огнетушителя замаркированы на этикетке.



Дата продажи огнетушителя 01.12.2022

7. ГАРАНТИИ.

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 24 месяца со дня перезарядки, при условии соблюдения правил хранения эксплуатации и проведения обслуживания. Условия эксплуатации при температуре от минус 40°C до плюс 50°C
- 7.2. В последующем на основании договора. Производится послегарантийное обслуживание, осуществляемое в течение всего срока эксплуатации огнетушителей.

паспорт

Инструкция по эксплуатации
Огнетушитель порошковый закачной
ОП-1(З), ОП-2(З), ОП-3(З), ОП-4(З),
ОП-5(З), ОП-8(З), ОП-10(З),
ОП-35(З), ОП-50(З), ОП-70(З), ОП-100(З)

Огнетушители испытаны и соответствуют требованиям,
установленным ГОСТ

Порошок «Триумф» АВСЕ-25

Республика Казахстан

Протокол № 22-П-08

протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

г.Сарыагаш

«04» ноября 2022 г.

В соответствии с приказом директора ТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити» от «05» января 2022 г. №2 квалификационная комиссия в составе:

Руководитель курса ТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити» Керимкулов Е., начальник Учебного центра (УЧ) ТОО «Альфа – Р.И.О. – секьюрити» Абдраманов Е.И. «04» ноября 2022г. Приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно – технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающегося	Должность	Организация (цех, участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний	Подпись
1	2	3	4	5	6	7
1.	Турлыбекова Б.	методист	ТОО «Детский яслисад Эсет-Эли»	Заявка	Сдал	
2.	Каракулов Ш.	охранник	ТОО «Детский ясли сад Эсет-Эли	Заявка	Сдал	
3.	Тагаева К.	воспитатель	ТОО «Детский ясли сад Эсет-Эли	Заявка	Сдал	
4.	Бикаристанова А.	няня	ТОО «Детский ясли сад Эсет-Эли	Заявка	Сдал	

Председатель комиссии:



Абдраманов Е.И.

Члены комиссии:

Керимкулов Е.К

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р - 1

ИНН/БИН

160540021874

151240019416

Заказчик ТОО "Детский ясли сад Дест - Әли",

Туркестанская область, Сарыағашский район, с/о Куркелескй, с.Куркелес, ул. О.Турымов, дом №80.

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

г.Шымкент

Исполнитель ТОО «Оқтүстік Барысы»,

мкр.Дурет, д.161 кв.4

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Основание: Договор №10 от 03.12.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер	Дата составления
45	07.12.2022г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их видов и соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказании услуг)**	Сведения об объеме и научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страны) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)	
					количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по проведению аудита в области пожарной безопасности			одна услуга	1	200 000
				Итого		200 000

Приложение: Перечень документации, в том числе вышеречисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.



Сторона Исполнитель, директор Махамбетов Ж.М. подпись, расшифровка подписи



Сторона Заказчик, директор Абдураманов Ш.С. подпись, расшифровка подписи



«УТВЕРЖДАЮ»

Звездный ТОО "Детский ясли
сал "Осет - Оли"

Абдиева Ш.Г.

Цлан

действий администрации и работников в случае пожара.

Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Исполнители
Вызов пожарной части	<u>1. Вызов и встреча пожарной части</u> При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «101» или «112». <i>Телефон находится в процедурном кабинете.</i>	Первый обнаруживший пожар или задымление
Встреча пожарной части	<u>2. Встреча пожарной части</u> <i>Место встречи - на подъезде к зданию школы.</i> <i>Встречающий обязан</i> проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность	Лицо, вызвавшее пожарную часть или представитель администрации школы
Эвакуация учащихся и персонала при пожаре	<u>2. Эвакуация опекаемых</u> При обнаружении пожара или задымления немедленно осуществляется оповещение опекаемых игры, принятие пищи. Всех опекаемых одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам. Эвакуация производится согласно планов. <u>Эвакуация персонала</u> осуществляется согласно планов эвакуации для каждого служебного помещения.	Администрация Дежурный медработник, Сторож,
Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания	<u>3. Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания опекаемых и сотрудников</u> Все эвакуированные из здания опекаемые проверяются по спискам поименно, а сотрудники по списку штатного расписания. После сверки списочного состава опекаемых размещаются в соседнем здании.	Администрация Дежурный медработник, Сторож,
Тушение пожара персоналом до прибытия пожарной части	<u>4. Тушение пожара</u> Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками не занятыми эвакуацией опекаемых. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, вода и т.д.).	Группа пожаротушения. Все сотрудники не занятые эвакуацией